

Kind - Gebouw

Op deze pagina beoordeelt u elk aandachtspunt over het thema 'Gebouw in relatie tot het kind/de kinderen'. Als een aandachtspunt 'aandacht nodig' heeft, vermeldt u de betreffende tekortkoming in het veld 'Opmerkingen'. Ook heeft u op deze pagina de mogelijkheid om foto's te uploaden en (ingevulde) lijsten te printen. De foto mag maximaal 2Mb groot zijn en van het type JPG, GIF of PNG.

Nummer	Aandachtspunt	In orde	Aandacht nodig	n.v.t.
11.1.1.0	Deurspleten bij klaslokalen, toegangsdeuren, zware klap en tussendeuren zijn voorzien van beveiliging tegen vingerbeknelling.			
11.1.2.0	Ramen zijn voorzien van een beveiliging om vallen uit het raam te voorkomen.			
11.1.3.0	Muren en wanden zijn glad afgewerkt en bevatten geen uitstekende delen (spijkers, punaises, schroeven).			
11.1.4.0	Radiatoren zijn afgeschermd of glad afgewerkt.			
11.1.5.0	Schoonmaakmiddelen zijn niet toegankelijk voor jonge leerlingen.			
11.1.6.0	In de school zijn geen giftige planten aanwezig of bereikbaar voor kinderen.			
11.1.7.0	Warmwaterkranen zijn begrensd tot een watertemperatuur van maximaal 38°C of niet voor kinderen bereikbaar.			
11.1.8.0	Trappen nodigen niet uit tot spelen en onrustig gedrag.			
11.1.9.0	Trappen vertonen geen gebreken.			
11.1.10.0	Openingen in balustrades en tussen traptrades zijn niet afgeschermd indien er gevaar is voor beknelling.			
11.1.11.0	Balustrades zijn niet overklimbaar.			
11.1.12.0	Kapstokhaken zijn afgeschermd.			
11.1.13.0	Speelgoed/speelmateriaal of gereedschap zijn buiten bereik van leerlingen opgeslagen.			
11.1.14.0	Vloeren in gangen en ruimtes vormen geen struikelgevaar door objecten en gladheid (zoals natte plekken).			
11.1.15.0	Glaswerk in of naast deuren en in ramen is herkenbaar (gemarkeerd) en beveiligd tegen doorvallen.			
11.1.16.0	(Stelling)kasten staan stabiel zodat ze niet kunnen omvallen.			
11.1.17.0	Vensterbanken zijn afgeschermd of glad afgewerkt.			
11.1.18.0	Deurposten zijn duidelijk zichtbaar.			
11.1.19.0	Een kind kan niet achter een deurklink blijven haken.			
11.1.20.0	Handgereedschap wordt door de juiste leerlingen op de juiste wijze gebruikt.			
11.1.21.0	Elektrisch gereedschap is in goede staat.			
11.1.22.0	Ruimtes, gangen en trappen zijn voldoende belicht, zodat obstakels goed zichtbaar zijn.			
11.1.23.0	Kapstukken kunnen niet omvallen.			
11.1.24.0	Meubilair vormt geen aanleiding tot vallen, stoten, struikelen of botsen, waardoor de leerling zich bezeert.			
11.1.25.0	Zware meubelstukken worden niet door leerlingen verplaatst.			
11.1.26.0	Op meubilair wordt niet geklommen.			

Nummer	Aandachtspunt	In orde	Aandacht nodig	n.v.t.
11.1.27.0	Vloeren in de entree zijn voldoende stroef.			
11.1.28.0	Vloeren zijn vlak (en dus vrij van obstakels) en bij niveauverschillen duidelijk gemarkeerd.			